

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭНЕРГОКАЧЕСТВО»
(ООО «ЭНЕРГОКАЧЕСТВО»)**

ОКПД 2 26.20.16.90

**Преобразователь интерфейсов LAN - RS485, модель
LA_004, торговой марки Ledall**

Паспорт

26.20.16.190 ПС

При передаче изделия другому владельцу вместе с изделием передается настоящий паспорт

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

Таблица 1 - Основные сведения

Наименование и адрес предприятия-изготовителя	ООО «Энергокачество», 454079, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Линейная, д. 96, офис 1
Дата изготовления (производства)	
Наименование, обозначение и идентификационный (заводской) номер	Преобразователь интерфейсов LAN – RS-485, модель LA_004, торговой марки Ledall.
Назначение	Предназначено для двусторонней передачи данных между интерфейсом RS-485 и интерфейсом LAN.
Сведения о подтверждении соответствия	ТУ 26.20.16.190

Таблица 2 – Технические характеристики

Параметр	Значение
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Напряжение питания, В DC	8-55
Потребляемый ток более, mA	100
Степень защиты	IP20

Изм. № подл.	Подп. и дата	Инд. № дубл.	Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	26.20.16.190 ПС	Лист 9
------	------	----------	-------	------	-----------------	-----------

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Преобразователь интерфейсов LAN – RS-485

наименование изделия

LA_004

обозначение

№

заводской
номер

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель
предприятия

обозначение документа,
по которому производится поставка

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Заказчик
(при наличии)

М.П.

личная под-
пись

расшифровка
подписи

год, месяц, число

Изм.	№	подп.	Подп. и дата	Индв. № дубл.	Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

26.20.16.190 ПС

Лист

9

6 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

6.1 Эксплуатация изделия должна производиться в соответствии с правилами, указанными в настоящем паспорте

6.2 Использование изделия в иных целях может привести к повреждению изделия.

6.3 Перед началом использования продукции необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

6.4 Перед установкой убедитесь в соответствии напряжения питающей сети.

6.5 Установку, монтаж и подключение должен производить квалифицированный персонал с допуском на данные виды работ.

6.6

6.7

6.8

6.9 Контроллер обладает гальванической изоляцией по входу и выходу, а также по линии RS485.

6.10 Управление контроллером можно осуществлять по линии RS485.

6.11 Изделия транспортируются в заводской транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №					
Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	26.20.16.190 ПС		Лист	
							9	

7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

7.1 Утилизация изделий должна соответствовать правилам утилизации, установленным на территории РФ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №					
Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	26.20.16.190 ПС		Лист	
							9	

8 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1 Перед началом использования продукции необходимо ознакомиться с настоящим паспортом и необходимой документацией.

8.2 Запрещается любое внесение конструктивных изменений в оборудование, не предусмотренных заводом изготовителем.

8.3 Категорически запрещена эксплуатация оборудования с повреждёнными элементами корпуса и присоединённых кабелей.

8.4 Запрещено разбирать изделие самостоятельно.

8.5 Монтаж и демонтаж производить только при отключенном напряжении питания.

8.6 Работы по монтажу и подключению оборудования производятся квалифицированным персоналом с допуском на данные виды работ, ознакомленные с необходимой документацией.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №					
Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	26.20.16.190 ПС			Лист
								9

